



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานส่งเสริมสาธารณสุข สำนักปลัด เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ที่ ขร ๕๘๕๐๑/-

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาโดยเครื่องมือภาคสนาม

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

เรื่องเดิม

ตามภารกิจในการบริหารจัดการน้ำอันเป็นบทบาทหน้าที่ของรัฐจะต้องจัดประชาชนมีน้ำสะอาดไว้สำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคให้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไว้สำหรับบริการประชาชน เทศบาลตำบลเมืองชุม จึงได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาโดยเครื่องมือภาคสนามของระบบประปาหมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองชุม จำนวน ๙ แห่ง นั้น

ข้อเท็จจริง

งานส่งเสริมสาธารณสุข สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบประปาหมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองชุม จำนวน ๙ แห่ง ผลปรากฏดังต่อไปนี้

ลำดับ	ประเภทแหล่งน้ำ	หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	กรด - ด่าง (๖.๕-๘.๕)	คลอรีนอิสระคงเหลือ (๐.๒-๐.๕ ม.ก./ลิตร)	หมายเหตุ
๑	ประปาบาดาล	๑	บ้านดอนแก้ว	๘.๕	๐.๒	
๒	ประปาบาดาล	๒	บ้านเวียงแก้ว	๘.๔	๐.๒	
๓	ประปาผิวดิน	๓	บ้านเวียงทอง	๗.๖	๐.๒	
๔	ประปาบาดาล	๔	บ้านใหม่เจริญ	๘.๓	๐.๓	
๕	ประปาผิวดิน	๘	บ้านยกเจริญ	๗.๒	๐.๓	
๖	ประปาผิวดิน	๙	บ้านวังช้าง	๘.๔	๐.๒	
๗	ประปาบาดาล	๑๐	บ้านดอนมูล	๘	๐.๓	
๘	ประปาผิวดิน	๑๑	บ้านใหม่เมืองชุม	๘.๕	๐.๒	
๙	ประปาบาดาล	๘	ทต.เมืองชุม	๘.๑	๐.๒	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายอธิมงคล ชุ่มมงคล)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาล

.....

.....

(นางลัดดาวัลย์ เลิกนุช)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

.....

.....

(นายกิตติ พวงอินใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

ภาพประกอบการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาฯ
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย



Official signature in blue ink.