



รายงานการจัดการก๊าซเรือนกระจก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗



สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม

อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

คำนำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทที่สำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และดำเนินการป้องกันและแก้ไขภาวะมลพิษในเขตพื้นที่ท้องถิ่นของตน อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของชุมชนเมืองอย่างรวดเร็ว ทั้งในเชิงจำนวนและขนาดของเมืองส่งผลกระทบโดยตรงกับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งผลให้พื้นที่ชุมชนเขตเมืองมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศในอัตราที่สูงตามความเจริญของเมืองไปด้วย เนื่องจากการใช้พลังงาน การเกิดขยะมูลฝอย การลดลงของพื้นที่สีเขียว ก๊าซเรือนกระจกเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนผ่านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกที่เกิด จากกิจกรรมภายในขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในท้องถิ่นลง ซึ่งการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) เป็นวิธีการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ ปล่อยจากกิจกรรมทั้งหมดขององค์กรและคำนวณออกมาในรูปคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น เทศบาลตำบลเมืองชุม จึงได้เข้าร่วมโครงการขยายผลกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกในท้องถิ่นเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอนและสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจของประเทศไทย โดย ระยะเวลาดำเนินโครงการ ปีที่ ๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลเข้าใจแนวคิด คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร สามารถคำนวณขนาดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรของตนได้ ตลอดจนพัฒนาแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกิจกรรมต่างๆ ของท้องถิ่นเพื่อนำร่องให้กับท้องถิ่นอื่นๆ ได้ต่อไป นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน ประโยชน์ที่เทศบาลได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ “เชิงผลผลิต (Output)” คือ เทศบาลรู้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาตลอดกระบวนการให้บริการจากกิจกรรม ต่างๆ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาล และมีแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกิจกรรมต่างๆ ประกอบกับบุคลากรและผู้บริหารของเทศบาลจะได้รับความรู้ และมีแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลสำหรับนำมาคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร เพื่อนำไปสู่การวางแผนในการดำเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร “เชิงผลพลอย ได้ (Outcome)” ผลจากการดำเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร ส่งผลให้องค์กรประหยัดงบประมาณ และบุคลากรมีจิตสำนึกเรื่องการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ “เชิงผลกระทบ (Impact)” จากการดำเนินกิจกรรม/โครงการลดก๊าซเรือนกระจกในท้องถิ่น ซึ่งในอนาคตอาจจะพัฒนาเป็นโครงการ/ กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: TVER) และขายคาร์บอนเครดิตในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจของประเทศไทย ต่อไปสร้างรายได้ให้กับเทศบาลและคนในท้องถิ่น และก้าวไปสู่การเมืองคาร์บอนต่ำ (low-carbon city) ได้ในที่สุด

สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม

๑. หลักการและหลักเกณฑ์ของรายงาน

หลักการในการจัดเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของเทศบาล ต้องเป็นข้อมูลที่มีการจัดเก็บอย่างน้อย ๑ ปี และนำข้อมูลมาคำนวณให้อยู่ในรูปคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของเทศบาล

๒. ปูฐาน

เทศบาลตำบลเมืองชุมได้กำหนดปีฐานและระยะเวลาการเก็บรวบรวม ข้อมูล ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อจัดทำบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ซึ่งถือว่าเป็นปีฐานล่าสุดที่เริ่มทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกของเทศบาล

๓. ขอบเขตและการดำเนินงานของเทศบาล

ขอบเขตและการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองชุม ได้กำหนดขอบเขต และการดำเนินงานของเทศบาล โดยเลือกวิธีการควบคุมการดำเนินงาน ซึ่งเทศบาลจะทำการประเมิน และรวบรวม ปริมาณการปล่อย และ/หรือ การดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม ภายใต้อำนาจการควบคุมการดำเนินงานของเทศบาล ไม่นับรวมปริมาณการปล่อย และ/หรือ การดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่เทศบาลมีส่วนเป็นเจ้าของแต่ไม่มีอำนาจควบคุมการดำเนินงาน สำหรับเทศบาลตำบลเมืองชุมกำหนดขอบเขตขององค์กร เป็น ๒ พื้นที่หลัก คือ

๓.๑ พื้นที่บริการของเทศบาลตำบลเมืองชุม ประกอบด้วย อาคารสำนักงานของเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองชุม

๓.๒ พื้นที่ส่วนที่ไม่ใช่เพื่อการบริหาร ได้แก่ งานไฟฟ้าและแสงสว่าง

ขอบเขตของการปล่อย	การดำเนินงานของเทศบาล
ประเภทที่ ๑ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง (Direct Emission)	- การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจากการใช้งานของเครื่องจักร และ/หรือ อุปกรณ์ที่เทศบาลเป็นเจ้าของ เช่น เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องตัด หญ้า เลื่อยยนต์ เป็นต้น - การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจากกิจกรรมการขนส่งของยานพาหนะที่เทศบาลเป็นเจ้าของ โดยใช้เชื้อเพลิงดีเซลและเบนซิน - การใช้สารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ
ประเภทที่ ๒ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อม (Indirect Emission)	- การใช้ไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน - การใช้ไฟฟ้าภายนอกอาคารสำนักงาน - ไฟฟ้าสาธารณะ
ประเภทที่ ๓ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อม จากแหล่งอื่นๆ (Indirect Emission)	- การเดินทางไปราชการ ประชุม และสัมมนาโดยรถโดยสารที่เทศบาลจัดหาให้จากการรับเหมาช่วง - การเดินทางโดยเครื่องบินโดยสารภายในประเทศ - การใช้น้ำประปา และอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ

๔. การทบทวนโดยผู้บริหาร

เทศบาลตำบลเมืองชุม ได้กำหนดให้นำผลจากการคำนวณปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของเทศบาล จะต้องนำเสนอให้กับผู้บริหารของเทศบาล เพื่อตรวจทานความถูกต้องของข้อมูล พร้อมทั้งลงนามในรายงานเสนอปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของเทศบาล เพื่อขอรับการทวนสอบจากคณะกรรมการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของเทศบาล โดยได้บรรจุเป็นวาระเรื่องแจ้งเพื่อทราบผลการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของเทศบาล และรายงานผลกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกของเทศบาล โดยในการประชุมประกอบด้วยคณะผู้บริหารดังนี้

๑) ว่าที่ร้อยตรีชัยยา	พลอยแหวน	นายกเทศมนตรี	ประธานคณะกรรมการ
๒) นายสมศักดิ์	คำสุห্লা	รองนายกเทศมนตรี	รองประธานคณะกรรมการ
๓) นายสมจิตร	มะรุส	รองนายกเทศมนตรี	รองประธานคณะกรรมการ
๔) นางลัดดาวัลย์	เล็กนุช	ปลัดเทศบาล	คณะกรรมการ
๕) นายณรงค์ศักดิ์	อุดแทน	รองปลัดเทศบาล	คณะกรรมการ
๖) นางประภาศรี	อนาวัน	ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการ
๗) นายอาคม	กันทะสุข	ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะกรรมการ
๘) นายอิมงคล	ชุ่มมงคล	หัวหน้าสำนักปลัด	เลขานุการคณะกรรมการ
๙) นางอุทัยวรรณ	กรรณา	นักจัดการงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขา

๕. การทวนสอบรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

ผลการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากการดำเนินการ : จากการดำเนินโครงการ คณะทำงานของเทศบาลได้มีการติดตามและประเมินผลการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า จากใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

ข้อมูลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kwh)	ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (ตันCO ₂ E)
ต.ค. ๒๕๖๕	๔,๑๔๗.๕๓	๒.๓๓
พ.ย. ๒๕๖๕	๓,๑๘๑.๔๗	๑.๗๘
ธ.ค. ๒๕๖๕	๒,๗๗๖.๖๔	๑.๕๖
ม.ค. ๒๕๖๖	๒,๑๕๐.๒๖	๑.๒๑
ก.พ. ๒๕๖๖	๒,๐๘๔.๔๘	๑.๑๗
มี.ค. ๒๕๖๖	๒,๗๒๙.๒๒	๑.๕๓
เม.ย. ๒๕๖๖	๔,๑๑๙.๑๒	๒.๓๑
พ.ค. ๒๕๖๖	๕,๒๘๑.๕๙	๒.๙๖
มิ.ย. ๒๕๖๖	๖,๒๐๐.๘๗	๓.๔๘
ก.ค. ๒๕๖๖	๖,๔๘๔.๒๘	๓.๖๔
ส.ค. ๒๕๖๖	๓,๙๓๙.๐๙	๒.๒๑
ก.ย. ๒๕๖๖	๔,๘๘๘.๙๖	๒.๗๔
รวม	๔๗,๙๘๓.๕๑	๒๖.๙๒

ข้อมูลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kwh)	ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (ตันCO๒E)	ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ CO๒E คิดจากฐานปี ๒๕๖๖
ต.ค. ๒๕๖๖	๔,๖๙๑.๕๑	๒.๖๓	๐.๓๑
พ.ย. ๒๕๖๖	๓,๘๑๘.๙๒	๒.๑๔	๐.๓๖
ธ.ค. ๒๕๖๖	๒,๘๗๔.๔๐	๑.๖๑	๐.๐๕
ม.ค. ๒๕๖๗	๒,๖๖๗.๖๒	๑.๕๐	๐.๒๙
ก.พ. ๒๕๖๗	๒,๘๖๒.๒๔	๑.๖๑	๐.๔๔
มี.ค. ๒๕๖๗	๔,๐๖๘.๕๒	๒.๒๘	๐.๗๕
เม.ย. ๒๕๖๗	๕,๑๘๘.๑๖	๒.๙๑	๐.๖๐
พ.ค. ๒๕๖๗	๗,๒๓๒.๓๐	๔.๐๖	๑.๐๙
มิ.ย. ๒๕๖๗	๖,๙๗๐.๘๙	๓.๙๑	๐.๔๓
ก.ค. ๒๕๖๗	๕,๘๔๖.๘๑	๓.๒๘	-๐.๓๖
ส.ค. ๒๕๖๗	๕,๓๘๘.๐๕	๓.๐๒	๐.๘๑
ก.ย. ๒๕๖๗	๕,๓๕๙.๗๑	๓.๐๑	๐.๒๖
รวม	๕๖,๙๖๙.๑๓	๓๑.๙๖	๕.๐๔

ผลการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากการดำเนินการ : จากการดำเนินโครงการ คณะทำงานของเทศบาลได้มีการติดตามและประเมินผลการลดการใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง โดยเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง จากใบแจ้งหนี้้ำมันเชื้อเพลิง ดังนี้

ข้อมูลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซล(๑)	ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (ตันCO๒E)
ต.ค. ๒๕๖๕	๒๒๑.๒๐	๐.๖๖
พ.ย. ๒๕๖๕	๒๒๐.๗๐	๐.๖๖
ธ.ค. ๒๕๖๕	๓๔๒.๔๐	๑.๐๓
ม.ค. ๒๕๖๖	๓๐๘.๕๐	๐.๙๓
ก.พ. ๒๕๖๖	๓๙๖.๒๐	๑.๑๙
มี.ค. ๒๕๖๖	๓๗๕.๙๐	๑.๑๓
เม.ย. ๒๕๖๖	๓๙๙.๐๐	๑.๒๐
พ.ค. ๒๕๖๖	๔๑๘.๐๐	๑.๒๕
มิ.ย. ๒๕๖๖	๓๕๘.๕๐	๑.๐๘
ก.ค. ๒๕๖๖	๔๑๘.๘๐	๑.๒๖
ส.ค. ๒๕๖๖	๒๓๑.๕๐	๐.๖๙
ก.ย. ๒๕๖๖	๓๒๗.๕๕	๐.๙๘
รวม	๔,๐๑๘.๒๕	๑๒.๐๕

ข้อมูลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซล(๑)	ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (ตันCO๒E)	ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ CO๒E คิดจากฐานปี ๒๕๖๖
ต.ค. ๒๕๖๖	๒๔๙.๗๐	๐.๗๕	๐.๐๙
พ.ย. ๒๕๖๖	๒๗๘.๒๐	๐.๘๓	๐.๑๗
ธ.ค. ๒๕๖๖	๒๔๕.๖๐	๐.๗๔	-๐.๒๙
ม.ค. ๒๕๖๗	๓๖๑.๑๗	๑.๐๘	๐.๑๖
ก.พ. ๒๕๖๗	๒๓๗.๕๐	๐.๗๑	-๐.๔๘
มี.ค. ๒๕๖๗	๔๕๕.๕๐	๑.๓๗	๐.๒๔
เม.ย. ๒๕๖๗	๔๐๑.๗๐	๑.๒๑	๐.๐๑
พ.ค. ๒๕๖๗	๒๕๙.๒๐	๐.๗๘	-๐.๔๘
มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๔๐.๖๐	๑.๐๒	-๐.๐๕
ก.ค. ๒๕๖๗	๓๘๑.๓๐	๑.๑๔	-๐.๑๑
ส.ค. ๒๕๖๗	๒๗๘.๒๐	๐.๘๓	๐.๑๔
ก.ย. ๒๕๖๗	๕๒๒.๕๐	๑.๕๗	๐.๕๘
รวม	๔,๐๑๑.๑๗	๑๒.๐๓	-๐.๐๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางอุทัยวรรณ กรุณา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นายอริมงคล ชุ่มมงคล)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

(นางลัดดาวัลย์ เลิกนุช)
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม

ว่าที่ร้อยตรี

(ชัยยา พลอยแหวน)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energyรหัสสมาชิก : Chiangrai-sdo-20
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ออกจากระบบ

ข้อมูลหน่วยงาน

คณะทำงาน

การใช้พลังงาน

รูปแบบการใช้พลังงาน

หน่วยงานภายใต้การบริการ

ส่งข้อมูลสมบูรณ์

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ดัชนีการใช้พลังงาน

ข้อมูลสำหรับการจัดทำค่าดัชนีการใช้พลังงาน ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเมืองชุม

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น กระทรวง กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานของท่านถูกจัดอยู่ในกลุ่ม **1. กลุ่มทั่วไป กลุ่มย่อย 7. หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต. เทศบาล) เปลี่ยนกลุ่ม**

ข้อมูลสำหรับการจัดทำค่าดัชนีการใช้พลังงาน

1.งบประมาณแผ่นดินทั้งหมดของหน่วยงาน ปีพ.ศ. 2566 (บาท/ปี) 39000000.00

1.1 งบประมาณค่าไฟฟ้า (บาท/ปี) 330000.00

1.2 งบประมาณค่าน้ำมัน (บาท/ปี) 150000.00

ข้อมูล	ปีงบประมาณ												
	2565	2566											
	ก.ย. 65	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
2. บุคลากรทำงานเต็มเวลา (คน)	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00
3. พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (ตารางเมตร)	11200.00	11200.00	11200.00	11200.00	11200.00	11200.00	11200.00	11200.00	11200.00	11200.00	11200.00	11200.00	11200.00
4. เวลาทำการ (ชั่วโมง)	720.00	744.00	720.00	744.00	720.00	744.00	720.00	720.00	744.00	720.00	744.00	744.00	720.00
5. ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ (คน)	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00
6. พื้นที่การให้บริการ (ตารางกิโลเมตร)	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00

*หมายเหตุ:กรณีหน่วยงานของท่านไม่มีข้อมูลของปีจ้ายใด กรุณากรอก 0

ดูข้อมูลปี 2565

บันทึกข้อมูล



เปรียบเทียบ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานจริง

ไฟฟ้า (หน่วย)	ปีงบประมาณ												
	2565	2566											
	ก.ย. 65	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
	ค่ามาตรฐานเดิม						ค่ามาตรฐานปรับปรุง						
ไฟฟ้ามาตรฐาน	45,363.32	43,464.43	41,178.51	38,429.94	33,980.64	38,109.20	42,031.94	16,435.94	16,604.98	16,399.68	16,387.42	16,151.73	16,163.99
ไฟฟ้าที่ใช้จริง	3,478.30	4,147.53	3,181.47	2,776.64	2,150.26	2,084.48	2,729.22	4,119.12	5,281.59	6,200.87	6,484.28	3,939.09	4,888.96

น้ำมัน (ลิตร)	ปีงบประมาณ												
	2565	2566											
	ก.ย. 65	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
	ค่ามาตรฐานเดิม						ค่ามาตรฐานปรับปรุง						
น้ำมันมาตรฐาน	958.63	958.63	958.63	958.63	958.63	979.21	979.21	755.61	755.61	755.61	755.61	755.61	755.61
น้ำมันที่ใช้จริง	316.50	221.20	220.70	342.40	308.50	396.20	375.90	399.00	418.00	358.50	418.80	231.50	327.55

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energyรหัสสมาชิก : Chiangrai-sdo-20
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ออกจากระบบ

ข้อมูลหน่วยงาน

คณะทำงาน

การใช้พลังงาน

รูปแบบการใช้พลังงาน

หน่วยงานภายใต้การบริการ

ส่งข้อมูลสมบูรณ์

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ดัชนีการใช้พลังงาน

ข้อมูลสำหรับการจัดทำคำดัชนีการใช้พลังงาน ปีงบประมาณ 2567

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเมืองชุม

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น กระทรวง กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานของท่านถูกจัดอยู่ในกลุ่ม **1. กลุ่มทั่วไป กลุ่มย่อย 7. หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต. เทศบาล) เปลี่ยนกลุ่ม**

ข้อมูลสำหรับการจัดทำคำดัชนีการใช้พลังงาน

1.งบประมาณแผ่นดินทั้งหมดของหน่วยงาน ปีพ.ศ. 2567 (บาท/ปี) 40000000.00

1.1 งบประมาณค่าไฟฟ้า (บาท/ปี) 250000.00

1.2 งบประมาณค่าน้ำมัน (บาท/ปี) 200000.00

ข้อมูล	ปีงบประมาณ 2567											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2. บุคลากรทำงานเต็มเวลา (คน)	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00
3. พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (ตารางเมตร)	11200.00	11200.00	11200.00	11200.00	11200.00	11200.00	11200.00	11200.00	11200.00	11200.00	11200.00	11200.00
4. เวลาทำการ (ชั่วโมง)	744.00	720.00	744.00	744.00	672.00	744.00	720.00	744.00	720.00	744.00	744.00	720.00
5. ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ (คน)	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00
6. พื้นที่การให้บริการ (ตารางกิโลเมตร)	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00

*หมายเหตุ:กรณีหน่วยงานของท่านไม่มีข้อมูลของปีจายใด กรุณากรอก 0

ดูข้อมูลปี 2566

บันทึกข้อมูล



เปรียบเทียบ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานจริง

ไฟฟ้า (หน่วย)	ปีงบประมาณ 2567											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ไฟฟ้ามาตรฐาน	16,131.47	15,744.88	15,551.32	15,406.28	15,497.45	16,149.60	16,615.10	16,566.59	16,451.94	16,385.29	16,149.60	16,252.51
ไฟฟ้าที่ใช้จริง	4,691.51	3,818.92	2,874.40	2,667.62	2,862.24	4,068.52	5,188.16	7,232.30	6,970.89	5,846.81	5,388.05	5,359.71

น้ำมัน (ลิตร)	ปีงบประมาณ 2567											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
น้ำมันมาตรฐาน	756.83	756.83	756.83	756.83	756.83	756.83	756.83	756.83	756.83	756.83	756.83	756.83
น้ำมันที่ใช้จริง	249.70	278.20	245.60	361.17	237.50	455.50	401.70	259.20	340.60	381.30	278.20	522.50